

Răspuns la solicitarea de clarificare nr. 1

În urma lansării procedurii de achiziție conform Ordin 1561 din 2024-10-30 pentru "Întocmire Proiect Tehnic, Furnizare și instalare Sistem Fotovoltaic cu o putere totală de 800 kWp, la sediul SC PORTA KMI ROMANIA S.R.L." transmitem răspunsul nostru la solicitările de clarificare

Întrebarea 1

Termenul de implementare, conform Caietului de sarcini este de 30 zile cu posibilitatea de prelungire pentru încă 15 zile; Această solicitare este fixă sau poate fi extinsă la o perioadă mai mare? Pentru noi termenul de proiectare/avizare/livrare echipamente și implementare de 45 zile este prea scurt. Dacă aveți un grafic în acest sens, ar fi util.

Răspuns:

Având în vedere complexitatea proiectului care include atât serviciile de pregătire Proiect Tehnic cât și furnizare și montaj sistem fotovoltaic cu o capacitate de 800 kWp, SC PORTA KMI ROMANIA S.R.L este de acord cu prelungirea contractului în baza unui act adițional cu maxim 45 zile de la data de 15.09.2025, dar nu mai târziu de 30.10.2025.

Întrebarea 2

Amplasarea panourilor; în Studiul de Fezabilitate se vorbește despre o amplasare E-V cu 35 sau 10° înclinare, iar în Caietul de sarcini de o orientare pe Sud; există o cerință precisă sau proiectanții noștri decid cea mai bună orientare și înclinare?

Răspuns:

Decizia de montare a sistemului fotovoltaic, înclinare și/sau orientare se va lua de către proiectantul câștigător în baza proiectului tehnic elaborat și care va conține pe lângă informațiile obligatorii și o simulare a producției anuale.

Întrebarea 3

Structura panourilor fotovoltaice; conform Studiului de fezabilitate se solicită fixarea prin balastare a structurilor pe care se vor monta panourile sau există și posibilitatea de a fixa structura prin batoare în sol.

Răspuns:

Decizia de montare a sistemului fotovoltaic, inclusiv de amplasare și tip de montaj, a structurilor de susținere a panourilor se va lua de către proiectantul câștigător în baza proiectului tehnic elaborat.

Întrebarea 4

În studiul de fezabilitate se vorbește despre o producție minimă fără a se specifica valoarea ei; rog clarificare

Răspuns:

În cadrul Studiului de Fezabilitate parte a documentației din cadrul procedurii competitive la pagina 20/45 se regăsește următoarea formulare: „Conform PVGIS, energia solară captată este de 1.586,12 kWh/m². Iar producția anuală de energie va fi de aproximativ 992.755,74 kWh.” Astfel în baza acestei informații Beneficiarul SC PORTA KMI ROMANIA S.R.L tinde să se apropie de valoarea ante menționată sau chiar să depășească aceasta valoarea dacă în urma dezvoltării Proiectului Tehnic se vor identifica soluții tehnice viabile, care să nu influențeze valoarea estimată a investiției.

De asemenea în cadrul ofertei tehnice prezentate se va ține cont de eficiența în timp a panourilor propuse spre comercializare de către Operatorii economici.

Clarificare voluntară și prelungire termen depunere oferta

Având în vedere prevederile Capitolului I Art. 1.2 din cadrul Ordinului Ministerului Energiei nr. 1561 din 2024-10-30, SC PORTA KMI ROMANIA S.R.L prelungeste termenul de depunere al ofertelor tehnice și economice pentru proiectul „Întocmire Proiect Tehnic, Furnizare și instalare Sistem Fotovoltaic cu o putere totală de 800 kWp, la sediul SC PORTA KMI ROMANIA S.R.L” până la data de 30.07.2025, astfel secțiunile din cadrul Caietului de Sarcini se vor citi

În loc de

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor:	Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 23.07.2025 ora 15.00 Modalitatea de depunere: 1. La locația Zona Industrială N-V, Strada III, nr.11, Arad, 310491, Jud. Arad sau 2. E-mail: info_doors@porta.com.pl cu mențiunea în titlu mailului: Furnizare și instalare Sistem Fotovoltaic
---	---

Se va citi

Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor:	Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 30.07.2025 ora 15.00 Modalitatea de depunere: 1. La locația Zona Industrială N-V, Strada III, nr.11, Arad, 310491, Jud. Arad sau 2. E-mail: info_doors@porta.com.pl cu mențiunea în titlu mailului: Furnizare și instalare Sistem Fotovoltaic
---	---

Întocmit de,

Florin FILIP

Director Tehnic

